


**Отчет о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений № 07-4414-2286/ПР-85 12.07.2016г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное Управление**

В части устранения нарушений указанных в п.1 – 9 предписания администрацией ГБОУ лицей №470 Калининского района Санкт-Петербурга проведены следующие мероприятия:

1. Утвержден график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи.
2. Утвержден график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения.
3. Определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.
4. Утверждены списки работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски, которым даны права допускающего, ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего, имеющих право оперативных переговоров, выполнять оперативные переключения.
5. Утвержден и введен в действие оперативный журнал.
6. Утвержден перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
7. Утвержден и введен в действие журнал учета и содержания средств защиты.
8. Назначен заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей, проходящий в настоящее время проверку знаний на присвоение соответствующей группы по электробезопасности.
9. Проведены мероприятия по выполнению требований по охране труда при организации работ командированного персонала.

В части устранения нарушений указанных в п.10 – 31 администрацией ГБОУ лицей №470 Калининского района Санкт-Петербурга заключен гражданско-правовой договор с ООО «СтройМегаСервис» на выполнение работ в соответствии с предписанием.

Директор лицея



О.Л. Винокурова