Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления по Калининскому району

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел. 542-27-41

Предписание № 29-1-771/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 470 Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей № 470 Калининского района Санкт-Петербурга)
ИНН: 7804139157
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение Распоряжения заместителя начальника ОНДПР Калининского района управления по Калининского района Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кузьменко Михаила Михайловича, от «17» августа 2020 года № 29-1-771 ст. 6, 6^1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», (24.09.2020 г. с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, 28.09.2020 г. с 16 часов 00 минут по 17 часов 00 минут), Черновой Марией Сергеевной – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления по калининскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая проверка объекта защиты – здание общеобразовательного учреждения, по адресу: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 22, лит. А
указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ФГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

совместно с Директором ГБОУ лицей № 470 Калининского района Санкт-Петербурга Винокуровой О.Л.
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	У руководителя организации отсутствует обучение пожарно-технического минимума.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) п. 3	02.08.2021 года	

2.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации коридора на 2-го этажа здания (используется паркетная доска)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 11, ст.13, ст. 134, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, табл. 3, табл. 28, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	02.08.2021 года	
3.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации коридора на 3-го этажа здания (используется паркетная доска)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 11, ст.13, ст. 134, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, табл. 3, табл. 28, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	02.08.2021 года	
4.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации коридора на 4-го этажа здания (используется паркетная доска)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 11, ст.13, ст. 134, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, табл. 3, табл. 28, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	02.08.2021 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой

проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Калининского района
Управления по Калининскому району
Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Старший лейтенант внутренней службы _____ М.С. Чернова

«28» сентября 2020 г.

Предписания для исполнения получил:
директор Винокурова О.Л.

_____
(подпись)

«28» сентября 2020 г.